

### **Chiarimento 1**

Si comunica che, per mero errore materiale, a pagina 15 dell'Allegato A “*Disciplinare di gara*”, paragrafo 14.4, è stata indicata la dicitura relativa a diversa procedura aperta, e pertanto il menzionato paragrafo deve intendersi rettificato come segue:

14.4 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC/numero di fax per le comunicazioni*] e riportare la dicitura PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEI LAVORI DI “AUTOSTRADA A5 TORINO - QUINCINETTO. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL VIADOTTO DI BESSOLO” RdA: 170800 CIG: 730913375B CUP: B87H17001490005.

### **Chiarimenti a fronte di richieste pervenute**

#### **Chiarimento 2**

In merito alla fornitura di barriere bordoponte in classe H3 e H4, si specifica che sono ammissibili prodotti con livello di severità d'urto in classe A e B.

#### **Chiarimento 3**

In merito al materiale escavato, eventuali oneri di scarica sono da intendersi compensati nel prezzo a corpo posto a base di gara.

#### **Chiarimento 4**

In merito al punto B.2.3 – “Aspetti tecnici ingegneristici e funzionali delle barriere di sicurezza” dell'allegato A3 del bando di gara, si specifica che il criterio è da riferirsi alle barriere bordoponte in classe H3 e H4.