

Chiarimenti a fronte di richieste pervenute

Chiarimento 1

Si comunica che il Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche, inserito per mero errore quale elaborato "GEN 006" nell'elencazione contenuta nel documento denominato "MEM_000_ELENCO ELABORATI" pubblicato sul sito internet della stazione appaltante nella apposita sezione riservata, è già ricompreso nel documento GEN 005_Capitolato speciale d'appalto, che comprende una parte prima generale e una parte seconda con prescrizioni tecniche.

Quanto agli elaborati progettuali di seguito elencati e contenuti nell'elencazione del citato documento "MEM_000_ELENCO ELABORATI" si precisa che questi non formano parte integrante della documentazione tecnica posta a base di gara e devono pertanto intendersi espunti da tale elencazione

PARTE GENERALE

GEN 002 – Relazione di sintesi

PARTE ACUSTICA

ACU 000 – Relazione acustica

ACU 001 – Componente rumore – stato di fatto

ACU 002 – Mappe del rumore attuale per il periodo notturno

ACU 003 – Progetto barriere acustiche

ACU 004 – Mappe del rumore per il periodo notturno prima e dopo

ACU 005 – Edifici critici prima e dopo

ACU 006 – Sezioni Tipologiche

Chiarimento 2

Per quanto riguarda le barriere bordo ponte classe H4 integrate con pannelli fonoassorbenti e integrate con reti parasassi, si specifica che sono ammissibili classi di larghezza operativa superiore al W4 purché sia verificata la compatibilità con le condizioni specifiche di installazione previste dal progetto inclusa la geometria del supporto.

Chiarimento 3

Per quanto riguarda la rete "parasassi a maglie fitte" integrata con la barriera H4 bordoponte, si specifica che è da intendersi una rete elettrosaldata in acciaio zincato con maglia almeno 50 x 50 mm, filo di diametro 3 mm, montata in pannellature dotate di adeguata cornice e struttura di irrigidimento.